

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3879

Utstedt: 08.12.2023  
Gyldig til: 01.01.2029  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## SGDN termostatisk dusjbatteri for takdusj

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



### Innehaver

Brødrene Dahl AS  
Brynsengveien 5  
0667 Oslo

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1228 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 05.12.2023.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

SGDN termostatisk dusjbatteri for takdusj.

Følgende modeller inngår:

- › SGDN takdusj krom – NRF nr. 4364936
- › SGDN takdusj sort matt – NRF nr. 4364937

Produktet kan også markedsføres under navnet Alterna.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake  
forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

