

# 1904

## FDV Kuletappekran PN16

### PRODUKTEGENSKAPER



### 1904 Kuletappekran

|   |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| - | <u>Slangekupling:</u>  | Nikkelbelagt messing |
| - | <u>Filter:</u>         | Plast                |
| - | <u>Kuplingpakning:</u> | NBR 70 SH            |
| - | <u>Kropp:</u>          | Nikkelbelagt messing |
| - | <u>Sete;</u>           | P.T.F.E              |
| - | <u>Kule:</u>           | Forkrommet messing   |
| - | <u>O-ring:</u>         | NBR 70 SH            |
| - | <u>Stamme:</u>         | Messing              |
| - | <u>Hendelmutter:</u>   | Sinkbelagt stål      |
| - | <u>Hendel:</u>         | Stål med P.V.C trekk |

### NRF. NR

|         |     |               |
|---------|-----|---------------|
| 5587101 | 1/2 | Kuletappekran |
| 5587102 | 3/4 | Kuletappekran |

### Arbeidstemperaturer

|                    |             |
|--------------------|-------------|
|                    | <b>Vann</b> |
| <b>Min grader</b>  | <b>0</b>    |
| <b>Maks grader</b> | <b>95</b>   |

Lufttestet i henhold til EN12266-1

Ventilen egnes ikke til:

Gasser i gruppe 1 og 2, væsker gruppe 1 (DIR. 2014/68/EU)

### VEDLIKEHOLD

Anbefales å teste kuletappekranen en gang i året.