

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3261

Utstedt: 03.07.2016
Fornyet: 20.04.2020
Gyldig til: 01.05.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Essence, Concetto og Accent ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Tyskland

Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha
Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Essence, Concetto og Accent ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende Grohe modeller inngår:
Essence 30269xx0 og 30270xx0
Concetto 30273xx1
Accent 30423xx0 og 30432xx0

xx = Grohe fargekode

Produktene kan også markedsføres under navnet K-Line.
Følgende K-Line modeller inngår:
KES1US, KES1U, KES2L og KES2LS

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.
Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder

