

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3360

Utstedt: 27.06.2017

Fornyet: 20.05.2022

Gyldig til: 01.06.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vigour ONE ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Vigour GmbH
Salzufer 14
10587 Berlin
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1026 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 27.06.2017.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vigour ONE ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert til-
slutning.

Følgende modeller inngår:

- › Vigour ONE kjøkkenbatteri – Varenummer ONS – NRF
nr. 4402092
- › Vigour ONE kjøkkenbatteri – Varenummer ONSWB –
NRF nr. 4330061

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

